## PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: Holz/Holzverbundwerkstoff

Materialart (Holz): Terrassendiele, glatt mit werkseitigem

Beschichtungsaufbau (Lärche)

Abmessungen: Länge variabel, Breite: 13,5 [cm], Dicke 25 mm

Farbe: dunkelbraun

Oberfläche: eben, Holzmaserungsstruktur

Ergänzung: Beschichtungsaufbau:

1. Untergrund: Terrassendiele

2. Grundierung: DeckPrepare (Verbrauch: 1x 118 g/m²) 3. Versiegelung: DeckFinish (Verbrauch: 2x 114 g/m²)

Hersteller/Lieferer: LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 71254 Ditzingen

Auftraggeber: LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 71254 Ditzingen

Zeugnisnummer: 93062101.001

Prüfdatum: 18.02.2021

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: DIN 51130 (Ausgabe 02/2014)

"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft

- Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,

Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfrichtung parallel zur Dielenlänge/Maserung

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: 11,6°

Bewertung: Klasse der Rutschhemmung: R10

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge Der Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer

Großburgwedel, 25.02.2021 Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



- Institut für Wand- und Bodenbeläge -SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

